

مواصفات بطاريات نظام UPS

التاريخ : 2020-8-5

- بطاريات ذات منشأ اوروبي او امريكي عالية الجودة حسب المواصفات التالية :
- ٢٧ امبير / ساعة
 - ١٢ فولت
 - عدد ٣٦ (ستة وثلاثون بطارية)

شاملا التوريد والتركيب والتشغيل لجهاز نوع EATON
في مطار الملكة علياء الدولي من قبل اختصاصي انظمة
UPS ويفضل نوع البطاريات POWER SAFE