

مواصفات فنية

الموضوع: مواصفات فنية لعطاء المكيفات

- 1- قدرة المكيف لا تقل عن (18000 BTU) لمكيفات طن ونص.
ولا تقل عن (24000 BTU) لمكيفات اثنين طن.
- 2- توفير طاقة(INVERTER) لا تقل عن (50%) موقعة من دائرة المواصفات والمقاييس.
- 3- ان تكون نوعية المكيفات يوجد لها وكالة بالأردن .
- 4- ان لا تقل الكفالة عن (٢) سنه .
- 5- ان يكون الملف الداخلي والخارجي والكت مصنوعة من مادة النحاس.
- 6- ان تكون المكيفات تدعم خاصية (auto restart) أي في حالة فصل الكهرباء عن المكيف وهو يعمل وعند عودة الكهرباء يعود المكيف الى العمل كما كان بدون الحاجة الى تشغيله.
- 7- السعر يشمل التوريد والتسلیم والتركيب في عدة مواقع (مطار الملكة علياء الدولي ومطار عمان المدني وأبو علندا والمرقب والقطرانية وراس النقب) حسب الجدول رقم (١).
- 8- طول الكت مع المكيف لا تقل عن اربعة أمتار.
- 9- دخول المحطات يحتاج الى موافقات أمنية تلتزم الشركة بتأمين فنيين آخرين في حال تعذر بعضهم الحصول على هذه الموافقات .
- 10- مكيف (٣) طن فري ستاند (Free - stand)

جدول (١)

النوع	الموقع	المحطة
اثنان	مطار الملكة علياء الدولي	LOCLIZER
اثنان	مطار الملكة علياء الدولي	GLIDE PATH
اثنان	مطار الملكة علياء الدولي	أجهزة الارسال
اثنان	مطار الملكة علياء الدولي	أجهزة الاستقبال
اثنان	الرادار هيد(قصر المشتى)	أجهزة الارسال
اثنان	الرادار هيد(قصر المشتى)	أجهزة الاستقبال
ثلاثه	أبو علندا	أجهزة الارسال
اثنان	أبو علندا	أجهزة الاستقبال
اثنان	مبني برج مطار عمان (Free - stand)	MAIN UPS
اثنان	مبني برج مطار عمان	AFTN سيرفرات
اثنان	رأس النقب	أجهزة الارسال و الاستقبال
اثنان	مطار الملكة علياء الدولي	VOR
واحد	القطر انه	VOR
واحد	الرصيفه	VOR
واحد	المرقب	المایکرویف